



CERTIFICATE

KÜRESEL VANA YANGIN TESTİ
FIRE TEST ON BALL VALVE



VARNASAN VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

DN 50 (2"), DN 100 (4") ölçülerinde CLASS 150#(PN 20), CLASS 300#(PN50), CLASS 600#(PN100) basınç sınıflarındaki Küresel Vanalar, TCS Sertifikasyon enspektörünün nezareti altında API 6FA, API 607 ve ISO 10497 standartlarının şartlarına göre yangın testine tabi tutulmuştur ve testler olumlu sonuçlanmıştır. İlgili vanaların yangın testi raporu TCS Sertifikasyon enspektörü tarafından onaylanmış ve müşteri talebi doğrultusunda bu sertifika düzenlenmiştir.

CLASS 150#(PN 20), CLASS 300#(PN 50), CLASS 600#(PN100); DN 50 (2"), DN 100 (4") Ball Valves has been fire tested according to related standards API 6FA, API 607 and ISO 10497 under witnessing of TCS Certification Inspector with satisfactory results. The fire test report of the related valves has been approved by TCS Certification Inspector and this certificate has been issued upon Client's request.

Kalifikasyon Aralığı / Qualitification Range

BALL VALVES
DN 15 (1/2") to DN 200 (20")
CLASS 150, CLASS 300, CLASS 600, CLASS 900
PN 16, PN 20, PN 25, PN 40, PN 100, PN 150

Ekler / Annex

Rapor No / Report No: TCS210406-VRS01 / TCS210406-VRS02 / TCS210406-VRS03
TCS210406-VRS04 / TCS210406-VRS05 / TCS210406-VRS06

Test Sonucu / Test Result Satisfactory / Uygun Bulunmuştur

Sertifika No / Certificate No TR-MU-21-57-00

Project No / Proje No TR-MU-21-08-01

Kullanıcı / User Genel / General

Test tarihi / Test Date 05.04.2021

Test Standardı / Test Standard API 6FA, API 607 and ISO 10497

Test Yeri / Test Place Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE

İmalat Yılı / Year of Manufacturer 2021

Sertifika Süresi / Cert. Period 5 Yıl

Sertifika Tarihi / Cert. Date 06.04.2021



Barbaros Mah. Halk Cad. Kent Sokak No: 10 Ataşehir / İSTANBUL
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tscert.com www.tscert.com

Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.

TCS