



UYGUNLUK SERTİFİKASI QUALIFICATION CERTIFICATE

KÜRESEL VANA YANGIN TESTİ FIRE TEST ON BALL VALVE

Varnasan
CONTROL VALVE TECHNOLOGIES

VARNASAN VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
İMES OSB 2.Cd. No:5 Dilovası / KOCAELİ - TR

DN 50 (2"), DN 100 (4") ölçülerinde CLASS 150# (PN 20) basınç sınıflarındaki Monoblok Küresel Vanalar, TCS Sertifikasyon inspektörünün nezareti altında API 6FA, API 607 ve ISO 10497 standartlarının şartlarına göre yangın testine tabi tutulmuştur ve testler olumlu sonuçlanmıştır. İlgili vanaların yangın testi raporu TCS Sertifikasyon inspektörü tarafından onaylanmış ve müşteri talebi doğrultusunda bu sertifika düzenlenmiştir.

CLASS 150# (PN 20); DN 50 (2"), DN 100 (4") Monoblock Ball Valves has been fire tested according to related standards API 6FA, API 607 and ISO 10497 under witnessing of TCS Certification Inspector with satisfactory results. The fire test report of the related valves has been approved by TCS Certification Inspector and this certificate has been issued upon Client's request.

Kalifikasyon Aralığı / Qualitification Rance

MONOBLOCK BALL VALVES
DN 15 (1/2") to DN 200 (8")
PN 10, PN 16, PN 20 (CLASS 150), PN 25, PN 40

Ekler / Annex

TCS2410-VRS03 / TCS2410-VRS04

Test Sonucu / Test Result

Satisfactory / Uygun Bulunmuştur

Sertifika No / Certificate No

C-24-1224-074-01-00

Kullanıcı / User

Genel / General

Test tarihi / Test Date

10.10.2024

Test Standardı / Test Standard

API 6FA, API 607 and ISO 10497

Test Yeri / Test Place

Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE

İmalat Yılı / Year of Manufacturer

2024

Sertifika Tarihi / Cert. Date

15.10.2024

Sertifika Geçerlilik / Cert. Validity

15.10.2029



İnönü Mahallesi Kartal Caddesi No:86/88 Ataşehir / İSTANBUL
T: 444 3 167 info@tcscert.com www.tcscert.com

Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.

